



KATSEPROTOKOLL
NR. RA1301062-KT

Lehekülg nr: 1 (1)^{L 005}
Väljastamise kuupäev: 07.05.2013

Analüüside tellija		
Vihula Valla Veevärk OÜ		
Postiaadress	Saatedokumendi nr	
Mere 6, 45501, Võsu alevik, Vihula vald, Lääne-Virumaa	Telefoni nr	56901020
	Fax nr	

Uuritav materjal	Proovi nr / tunnuskoode	Proovivõtu koht	
22/Heitvesi/ Võsu RVP	1	Määramata	
Proovi võtja	A.Naan/	Saabumise kuupäev	30.04.2013 15:30
Proovivõtu kuupäev/kellaeg	30.04.2013 15:00	Uurimise eesmärk	enese kontroll
		Uurimise kuupäev(ad)	30.04.2013-07.05.2013

KATSETULEMUSED

Uuritav näitaja	Proovi nr/tunnuskoode	Ühik	Meetod
	1		
Hõljuvained	50	mg/l	ISO 11923*
Biokeemiline hapnikutarve, BHT7	36	mg/l O ₂	ISO 5815 1
Keemiline hapnikutarve	70	mg/l O ₂	SFS 5504
Üldlämmastik	40,1	mg/l	SFS 5505
Üldfosfor	5,78	mg/l	EVS-EN ISO 6878
Sulfaadid	31	mg/l	Hach 8051
pH	7,42	pH-ühik	EVS-EN ISO 10523

Märkused: Analüüsi tulemused kehtivad analüüsiks toodud proovide kohta.
Katseprotokoll ei tohi esitada osade kaupa labori kirjaliku loata.
*filtreerimine läbi Whatman nailon membraanfiltrit 0,45 µm

Keemia talituse juhataja		Age Kaljuorg
--------------------------	--	--------------

